

Số: 2239 /STNMT-MT  
V/v thông báo kết quả quan trắc chất lượng  
nước mặt liên tục đợt 3 tháng 8 năm 2019

An Giang, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 3 tháng 8 năm 2019 (ngày quan trắc 21/8/2019) như sau:

**1. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 3 tháng 8 năm 2019:**

STT	Vị trí	pH	DO mg/l	TSS mg/l	COD mg/l	BOD <sub>5</sub> mg/l	N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	P-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> mg/l	Coliform MPN/100ml
1	MT1(N)- TC	7,18	<u>5,18</u>	<u>50</u>	<u>14</u>	<u>9</u>	0,138	0,048	<u>15.000</u>
2	MH1(N)- AP	6,57	<u>4,72</u>	<u>52</u>	<u>13</u>	<u>8</u>	0,128	0,060	<u>9.300</u>
3	MH8(N)- LX	7,24	<u>4,98</u>	<u>51</u>	<u>12</u>	<u>8</u>	0,114	0,059	<u>9.300</u>
QCVN 08- MT:2015/BTNMT (cột A1)		6-8,5	≥ 6	20	10	4	2	0,1	2.500

**Ghi chú:**

- In đậm, gạch dưới: Vượt hoặc thấp hơn so với quy chuẩn;
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- MT1(N)-TC: Đầu nguồn sông Tiền – xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu;
- MH1(N)-AP: Đầu nguồn sông Hậu – thị trấn Long Bình, huyện An Phú;
- MH8(N)-LX: Ngã ba rạch Cái Sắn giáp với Cần Thơ - phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.

**2. Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc đợt 3 tháng 8 năm 2019 so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1):**

2.1/ Vị trí quan trắc đầu sông Tiền tại Cửa khẩu Vĩnh Xương (xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu – MT1(N)-TC): DO thấp hơn quy chuẩn; TSS vượt 2,5 lần; COD vượt 1,4 lần; BOD<sub>5</sub> vượt 2,3 lần và Coliform vượt 6 lần. Giá trị các thông số còn lại trong giới hạn quy chuẩn.

So với tháng 7/2019: Giá trị thông số pH, TSS, COD, BOD<sub>5</sub>, N-NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, P-PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>, Coliform giảm; Giá trị thông số DO tăng.

